

OZNÁMENÍ

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci
Vítovice na Hané, že v termínu

červenec/2022 – srpen/2022

bude v této oblasti prováděna

**stavba, která řeší úpravu a rekonstrukci
distribuční sítě NN a rekonstrukci sítě VO, dle
projektu vypracovaného
ENERGY PROJECT s.r.o.**

Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo, s.r.o.,
Na Střelně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec,
tel.: 373303184, fax: 377542385.

IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812

Společnost je zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. C a vl. 4355

Oznámení je v souladu se zákonem č. 458/2000Sb.,
novelizován z.č. 670/2004.

Případná majetková újma na nemovitostech a porostech
bude nahrazena dle téhož zákona.

OMEXOM GA Energo s.r.o.

Na Střelně 1929/8, Bolevec, 323 03 Plzeň

IČ: 49196812 • DIČ: CZ49196812

Tel.: 373 303 111

167



Vzorové skladby základy povrchů



Osazení chráničů nebo betonových žlabů je zřejmé z trasy kabelů NN.



LEGENDA PROFILŮ KABELOVÝCH RÝH

- výkop pro kabel NN - 0,35m x 0,8m
- výkop pro kabel NN - 0,5m x 0,8m
- výkop pro kabel NN - 0,5m x 1,2m

LEGENDA EL. PRVKŮ

- betonový stožár jednoduchý
- betonový stožár dvojitý
- střešní
- uzemnění
- svodící přepážka
- jednoduché ukončení vodičů
- kabelová spojka
- trafostanice skříně
- připojovací skříně
- elektronický rozvaděč (ELM)
- rozpojovací skříně
- konzole rovná
- výstražná tabulka
- kotva
- vzpěrka
- světlo VO

LEGENDA MAPOVÝCH PODKLADŮ

- hranice katastrálního území
- hranice parcely KN
- vnitřní kresba parcely KN
- parcelní číslo KN
- kresba účelové mapy
- kresba účelové mapy
- obryso budovy
- kresba účelové mapy - svah
- plot
- zídka
- hranice zeleně
- číslo popisné
- geodetický výškový bod
- stávající stromy, keře

LEGENDA EL. VEDENÍ

- nové zemní kabelové vedení NN
- navržené ochranné pásmo zemního kabelového vedení NN
- nové zemní HDV (kabel vedený od připojovací skříně do elektronického rozvaděče)
- stávající zemní kabel NN
- stávající nadzemní vedení NN (holé vodiče)
- stávající nadzemní vedení NN (závěsný kabel)
- stávající zemní HDV (kabel vedený od připojovací skříně do elektronického rozvaděče)
- demonstované nadzemní vedení NN
- stávající nadzemní vedení NN (holé vodiče)
- nové uzemňovací vedení
- kabelová chránička
- kabelový žlab

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- vodovod
- kanalizace
- NTL plynovod
- kabel VO navržený - Investor Město Kralice na Hané
- vedení VO stávající
- vedení VO demonstované
- sálavací kabel Sprintal
- sálavací metalický kabel CETIN

Provdová soustava: VN - 30-50Hz, 22 000 V
NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V, TN-C

Ochrana při poruše v rozvodných el. zařízeních v distribuční soustavě dodavatele elektriny: do 1000 V (VN): izolací dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.3.2.1
doplněnou izolací dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.3.2.2
pospojováním dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.3.2.3
automaťným odpojením od zdroje nadproudových ochrannými přístroji dle PNE 33 0000, ed. 6, čl. 3.3.2.5

nad 1000 V (VN): ochrana zemněním v sítích, kde není přímo uzemněný střed zdroje dle PNE 33 0000-1 ed. 6, čl. 3.4.3.1
ochrana zemněním a rychlým vypnutím v sítích, ve kterých není střed přímo uzemněn dle PNE 33 0000-1 ed. 6, čl. 3.4.3.3

Ochrana před přímým dotykem v rozvodných el. zařízeních v distribuční soustavě dodavatele elektriny: do 1000 V (VN): polohou dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.2.2.1
izolací dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.2.2.2
přepážkami nebo kryty dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.2.2.3
izolací dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.2.2.4

Ochranné opatření před úrazem el. proudem pro veřejné osvětlení, rozhlás a hlavní domovní vedení (HDV) dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční soustavy stanovuje PNE 33 0000-2, Prostředí: V, VI - dle PNE 33 0000-2

Výškové odslati: I dle PNE 33 3302 (ed. 4) čl. 4.3
Námrazové oblasti: I dle PNE 33 3302 (ed. 4) čl. 4.5

Všechny podzemní sítě jsou zakresleny orientačně. Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit vytyčení.

Navržené zařízení NN je značeno zelenou barvou.
Stávající zařízení NN je značeno modrou barvou.
Související stavba s názvem Vítovice, úprava DS, Kralice.
Související stavba s názvem Vítovice, úprava DS, Kralice.
Stávající zařízení NN je značeno modrou barvou.
Stávající zařízení VN je značeno modrou barvou.

AUTORIZACE:

VYPRACOVAL	Radek Matela	ZOD. PROJEKTANT	Radek Matela
ZHOTOVITEL PD	ENERGY PROJECT, s.r.o., Vřehovická 425/118, 796 01 Prostějov		
KRAJ	Olomoucký	OKRES	Prostějov
KATASTR. ÚZEMÍ	Vítovice na Hané, [672467]		
MÍSTO STAVBY	Kralice na Hané		
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.	ADICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
NÁZEV STAVBY	Vítovice, Tichá, Biskupická, úprava DS NN		
NÁZEV VÝKRESU	Koordinační situační výkres		
Č. STAVBY:	1040018802	DATUM:	02.2021
FORMÁT:	2x244	STUPEŇ PD:	DPS
MĚŘÍTKO:	1:500	Č. VÝKRESU:	C2