

## OZNÁMENÍ

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Vítonice na Hané, že v termínu

**červenec/2022**

bude v této oblasti prováděna

**stavba, která řeší rozšíření distribuční kabelové sítě NN pro 7 nových RD, dle projektu vypracovaného ENERGY PROJECT s.r.o.**

Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo, s.r.o.,  
Na Střilně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec,  
tel.: 373303184, fax: 377542385.

IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812

Společnost je zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. C a vl. 4355

Oznámení je v souladu se zákonem č. 458/2000Sb.,  
novelizován z.č. 670/2004.

Případná majetková újma na nemovitostech a porostech  
bude nahrazena dle téhož zákona.

**OMEXOM GA Energo s.r.o.**

Na Střilně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň

IČ: 49196812 • DIČ: CZ49196812

Tel.: 373 303 111

167





### LEGENDA MAPOVÝCH PODKLADŮ

- hranice parcely KN
- vnitřní kresba parcely KN
- parcelní číslo KN
- kresba účelové mapy
- kresba účelové mapy
- obrys budovy
- kresba účelové mapy - svah
- plot
- zídka
- hranice zeleně
- číslo poplání
- geodetický vyřizovací bod
- stávající stromy, keře

### LEGENDA EL. VEDENÍ

- nové zemní kabelové vedení NN
- navržené OP vedení NN
- nové zemní HDV (kabel vedený od přípojkové skříně do elektroměrového rozvaděče)
- stávající zemní kabel NN
- stávající zemní HDV (kabel vedený od přípojkové skříně do elektroměrového rozvaděče)
- nové uzemňovací vedení
- kabelová chránička

### LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- vodovod
- kanalizace
- NTL plynovod
- kabel VO
- sčítavací kabel Sprinhal
- sčítavací metalický kabel CETIN
- sčítavací optický kabel CETIN

### LEGENDA EL. PRVKŮ

- uzemnění
- kabelová spojka
- přípojková skřín
- elektroměrový rozvaděč (ELM)
- rozpojovací skřín

Navržené zařízení NN je značeno zelenou barvou.  
 Stávající zařízení NN je značeno fialovou barvou.  
 Související stavba s názvem Kralice n.H., Biskupická, Vítovice, kabel NN je značena růžovou barvou.  
 Související stavba s názvem Vítovice, Ticha, Biskupická, úprava DS NN je značena žlutou barvou.

Proudová soustava : NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V, TN-C

Ochrana při poruše v rozvodných el. zařízeních v distribuční soustavě dodavatele elektřiny:  
 izolací dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.3.2.1  
 doplněnou izolací dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.3.2.2  
 pospojováním dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.3.2.3  
 automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji dle PNE 33 0000, ed. 6, čl. 3.3.2.5


Ochrana před přímým dotykem v rozvodných el. zařízeních v distribuční soustavě dodavatele elektřiny:  
 do 1000 V :  
 papírou dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.2.2.2  
 zabírkou dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.2.2.2  
 prepážkami nespojitými dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.2.2.3  
 izolací dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.2.2.4

Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční soustavy stanovuje PNE 33 0000-2.  
 Prostory : V, VI - dle PNE 33 0000-2


Všechny podzemní sítě jsou zakresleny orientačně.  
 Před zateplením zemních prací je nutno zabezpečit vyčištění.

### Kabelové řezy


Uložení 1 kabelu NN ve volném terénu



Uložení 1 kabelu NN ve volném terénu v chrániče



Křížení kabelu NN se sčítavacím kabelem, plynovodem a vodovodem výškop 35 x 80 cm - volný terén, chodník



	<b>eg.d</b> Č. STAVBY: 1030057535 DATUM: 03.2022 FORMÁT: 2x A4 STUPEŇ PD: DPS MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU: 1:500 C2
<b>VYPRACOVAL</b> Radek Mateja <b>ZHOTOVITEL PD</b> ENERGY PROJECT, s.r.o., Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov <b>KRAJ</b> OLOMOUCKÝ <b>OKRES</b> PROSTĚJOV <b>KATASTR. ÚZEMÍ</b> Vítovice na Hané [672467] <b>MÍSTO STAVBY</b> Kralice na Hané <b>STAVEBNÍK</b> EG.D, a.s. <b>NÁZEV STAVBY</b> Vítovice, rozš. DS NN, 7RD, Clever Beta <b>NÁZEV VÝKRESU</b> Koordinační situační výkres	<b>ZOD. PROJEKTANT</b> Radek Mateja <b>PROSTĚJOV</b> <b>LIDICKÁ</b> 1873/36, 602 00 BRNO <b>Vítovice, rozš. DS NN, 7RD, Clever Beta</b> <b>Koordinační situační výkres</b>

AUTORIZACE: